

CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Juan Antonio Luengo Fernandez	Angel Pachó Lorenzo	Javier Martinez Cordero
21/04/2023	22/04/2023	23/04/2023
[Firmado]	[Firmado]	[Firmado]

Por **PROTECCIÓN DE DATOS** no se muestran las firmas. Se dispone de la versión original firmada, custodiada por SiG.

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
04	31/03/2023	Adecuación a la nueva plantilla

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. DESCRIPCIÓN	1

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización del elevador para limitar su uso.

2. ALCANCE

Ecoelevadores.

3. DESCRIPCIÓN

Abrir el seccionador general situado en el habitáculo indicado, bloquear y señalizarlo.



RIESGO ELÉCTRICO. USO OBLIGATORIO DE EPI ELÉCTRICOS ACORDES A TENSIÓN NOMINAL.

ANEXO

FICHA LOTO. ECOELEVADORES

	
Ecoelevador, al fondo de la imagen. Arriba a la derecha, se indica el habitáculo donde se encuentra el seccionador que alimenta al equipo.	Armario abierto. Se señala sobre la foto el interruptor del Ecoelevador, con el selector en posición de operación, con la palanca hacia arriba.
	
Seccionador con el selector hacia abajo, abriendo la alimentación del equipo.	Detalle de la instalación del sistema de trabado en el selector.
	
Consignación del seccionador.	Material usado: Trabado TBUD, candado LOTO y Señalización de la consignación cumplimentada.